



[환경부 제 20 호 먹는물수질검사기관]

고양시상하수도사업소

http://water.goyang.go.kr

(우편) 10460

(주소) 경기도 고양시 덕양구 고양시청로 11,
1층 수질검사팀(주교동, 고양시티타운)

(전화) 031)8075-4545, (팩스) 031)962-1091

수질검사성적서

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

의뢰인	수도시설과	시료명	시설지수질검사	접수번호	24-2-00097
주소	경기도 고양시 덕양구 고양시청로 11	시험방법	먹는물수질공정시험기준	검사목적	정기용
		접수일자	2024년 2월 19일	채수소속	상하수도사업소
채수장소	고봉배수지	채수일자	2024년 2월 19일	채수확인자	정민영
		채수방법	현장채수	원수/정수	정수

2. 시험검사결과

검사항목	수질기준	검사결과	단위
1. 일반세균	100 이하	0	CFU/mL
2. 총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
3. 분원성대장균군/대장균	불검출	불검출	/100 mL
4. 암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L
5. 총트리할로메탄	0.1 이하	0.018	mg/L
6. 동	1 이하	불검출	mg/L
7. 수소이온농도	5.8 ~ 8.5	6.9	-
8. 아연	3 이하	불검출	mg/L
9. 철	0.3 이하	불검출	mg/L
10. 탁도	0.5 이하	0.03	NTU
11. 잔류염소	0.1 ~ 4	0.77	mg/L

판정	적합	검사완료일	2024년 2월 28일
기준초과항목	없음		

※ 본 성적서는 의뢰자가 제시한 시료에 한함. 또한 시료검사 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며 용기, 포장등에도 표시할 수 없습니다.