



[환경부 제 20 호 먹는물수질검사기관]

고양시상하수도사업소

http://water.goyang.go.kr

(우편) 10460

(주소) 경기도 고양시 덕양구 고양시청로 11,
1층 수질검사팀(주교동, 고양시티타운)

(전화) 031)8075-4545, (팩스) 031)962-1091

수질검사성적서

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

| | | | | | |
|------|----------------------|------|--------------|-------|------------|
| 의뢰인 | 수도시설과 | 시료명 | 시설지수질검사 | 접수번호 | 24-2-00098 |
| 주소 | 경기도 고양시 덕양구 고양시청로 11 | 시험방법 | 먹는물수질공정시험기준 | 검사목적 | 정기용 |
| | | 접수일자 | 2024년 2월 19일 | 채수소속 | 상하수도사업소 |
| 채수장소 | 신일산배수지 | 채수일자 | 2024년 2월 19일 | 채수확인자 | 정민영 |
| | | 채수방법 | 현장채수 | 원수/정수 | 정수 |

2. 시험검사결과

| 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 | 단위 |
|----------------|-----------|-------|---------|
| 1. 일반세균 | 100 이하 | 0 | CFU/mL |
| 2. 총대장균군 | 불검출 | 불검출 | /100 mL |
| 3. 분원성대장균군/대장균 | 불검출 | 불검출 | /100 mL |
| 4. 암모니아성질소 | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L |
| 5. 총트리할로메탄 | 0.1 이하 | 0.011 | mg/L |
| 6. 동 | 1 이하 | 불검출 | mg/L |
| 7. 수소이온농도 | 5.8 ~ 8.5 | 7.0 | - |
| 8. 아연 | 3 이하 | 0.045 | mg/L |
| 9. 철 | 0.3 이하 | 불검출 | mg/L |
| 10. 탁도 | 0.5 이하 | 0.03 | NTU |
| 11. 잔류염소 | 0.1 ~ 4 | 0.63 | mg/L |

| | | | |
|--------|----|-------|--------------|
| 판정 | 적합 | 검사완료일 | 2024년 2월 28일 |
| 기준초과항목 | 없음 | | |

※ 본 성적서는 의뢰자가 제시한 시료에 한함. 또한 시료검사 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며 용기, 포장등에도 표시할 수 없습니다.